

No.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD
-----	--------------------------	----------	--------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

PLANTA DE LUZ A DIESEL DE 750KW MARCA CUMMINS

1	AFINACIÓN DE EQUIPO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE PUNTERIAS, DOSIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE E INYECTORES CON CAMBIO DE VALVULAS Y EMPAQUES EN LABORATORIO CERTIFICADO NEMA.	1	SERVICIO
2	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y GOBERNADOR.	1	SERVICIO
3	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE.	1	SERVICIO
4	LIMPIEZA DE RADIADOR, CAMBIO DE AGUA Y RELLENADO DE ANTICONGELANTE EN PORCENTAJE 50% 50%	1	SERVICIO
5	MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA DE 24 VOLTS)	1	SERVICIO
6	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO
7	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR DE 24 V.	1	SERVICIO
8	PRUEBAS EN VACIO Y CON CARGO DURANTE MEDIA HORA, OPERANDO EL EQUIPO EN AUTOMÁTICO, VERIFICANDO PROTECCIONES Y PARAMETROS EN OPERACIÓN	1	SERVICIO
9	PRUEBAS DE COMPRESION DEL MOTOR DEL COMBUSTIÓN CON MANOMETRO A CADA INYECTOR PARA VER EL ESTADO QUE GUARDA EN CUANTO A POTENCIA Y VIDA DEL MISMO	1	SERVICIO

No.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD
10	REVISION DE DIODOS Y CORONA DE EXCITATRIZ	1	SERVICIO
11	SOPLETAR Y LIMPIAR TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO
		TOTAL	

PLANTA DE LUZ A DIESEL DE 125KW MARCA CUMMINS

1	AFINACIÓN DE EQUIPO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE PUNTERIAS, DOSIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE E INYECTORES CON CAMBIO DE VALVULAS Y EMPAQUES EN LABORATORIO CERTIFICADO NEMA.	1	SERVICIO
2	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y GOBERNADOR.	1	SERVICIO
3	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE.	1	SERVICIO
4	LIMPIEZA DE RADIADOR, CAMBIO DE AGUA Y RELLENADO DE ANTICONGELANTE EN PORCENTAJE 50% 50%	1	SERVICIO
5	MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA DE 24 VOLTS)	1	SERVICIO
6	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO
7	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR DE 24 V.	1	SERVICIO
8	PRUEBAS EN VACIO Y CON CARGO DURANTE MEDIA HORA, OPERANDO EL EQUIPO EN AUTOMÁTICO, VERIFICANDO PROTECCIONES Y PARAMETROS EN OPERACIÓN	1	SERVICIO
9	PRUEBAS DE COMPRESION DEL MOTOR DEL COMBUSTIÓN CON MANOMETRO A CADA INYECTOR PARA VER EL ESTADO QUE GUARDA EN CUANTO A POTENCIA Y VIDA DEL MISMO	1	SERVICIO
10	REVISION DE DIODOS Y CORONA DE EXCITATRIZ	1	SERVICIO
11	SOPLETAR Y LIMPIAR TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO
		TOTAL	

PLANTA DE LUZ A DIESEL DE 200 KW MARCA GENERAL MOTORS

1	AFINACIÓN DE EQUIPO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE PUNTERIAS, DOSIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE E INYECTORES CON CAMBIO DE VALVULAS Y EMPAQUES EN LABORATORIO CERTIFICADO NEMA.	1	SERVICIO
2	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y GOBERNADOR.	1	SERVICIO
3	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE.	1	SERVICIO

No.	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	CANTIDAD	UNIDAD
4	LIMPIEZA DE RADIADOR, CAMBIO DE AGUA Y RELLENADO DE ANTICONGELANTE EN PORCENTAJE 50% 50%	1	SERVICIO
5	MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA DE 24 VOLTS)	1	SERVICIO
6	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO
7	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR DE 24 V.	1	SERVICIO
8	PRUEBAS EN VACIO Y CON CARGO DURANTE MEDIA HORA, OPERANDO EL EQUIPO EN AUTOMÁTICO, VERIFICANDO PROTECCIONES Y PARAMETROS EN OPERACIÓN	1	SERVICIO
9	PRUEBAS DE COMPRESION DEL MOTOR DEL COMBUSTIÓN CON MANOMETRO A CADA INYECTOR PARA VER EL ESTADO QUE GUARDA EN CUANTO A POTENCIA Y VIDA DEL MISMO	1	SERVICIO
10	REVISION DE DIODOS Y CORONA DE EXCITATRIZ	1	SERVICIO
11	SOPLETAR Y LIMPIAR TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO
			TOTAL

PLANTA DE LUZ A DIESEL DE 50KW MARCA PERKINS

1	AFINACIÓN DE EQUIPO QUE INCLUYE: CALIBRACIÓN DE PUNTERIAS, DOSIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE E INYECTORES CON CAMBIO DE VALVULAS Y EMPAQUES EN LABORATORIO CERTIFICADO NEMA.	1	SERVICIO
2	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR Y GOBERNADOR.	1	SERVICIO
3	CAMBIO DE FILTRO DE AGUA, ACEITE, COMBUSTIBLE Y AIRE.	1	SERVICIO
4	LIMPIEZA DE RADIADOR, CAMBIO DE AGUA Y RELLENADO DE ANTICONGELANTE EN PORCENTAJE 50% 50%	1	SERVICIO
5	MANTENIMIENTO A MOTOR DE ARRANQUE (MARCHA DE 24 VOLTS)	1	SERVICIO
6	MANTENIMIENTO A UNIDAD DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO
7	MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR DE 24 V.	1	SERVICIO
8	EL EQUIPO EN AUTOMÁTICO, VERIFICANDO PROTECCIONES Y PARAMETROS EN OPERACIÓN	1	SERVICIO
9	MANOMETRO A CADA INYECTOR PARA VER EL ESTADO QUE GUARDA EN CUANTO A POTENCIA Y VIDA DEL MISMO	1	SERVICIO
10	REVISION DE DIODOS Y CORONA DE EXCITATRIZ	1	SERVICIO
11	SOPLETAR Y LIMPIAR TABLERO DE TRANSFERENCIA	1	SERVICIO